



## УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 БЕОГРАД, Студентски трг 16, Тел./факс 2630-151, e-mail: [matf@matf.bg.ac.rs](mailto:matf@matf.bg.ac.rs), <http://www.matf.bg.ac.rs>

### ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОЗНАКЕ И БРОЈА ЈН – 09/2019, НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ПРОСТОРУ ЗГРАДЕ МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У УЛИЦИ СВЕТОГ НИКОЛЕ 39

#### **Предмет: Захтев за појашњењем конкурсне документације и додатним информацијама**

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања, с тога, достављамо одговоре:

**Питање:** У Партији 1, на страни 34. у позицији 1. нисте написали да ли су врата са термо прекидом или не. У којој су боји врата? Нисте приложили шему столарије. У опису радова се наводи "Израда алуминијумских врата према шеми столарије, димензија 200x220цм, са механизмом за аутоматско затварање врата.Обрачун по ком."

**Одговор:** Врата су са термо прекидом. Врата су беле боје. Врата су висине 220 цм, а два крила врата која се отварају су ширине 2 x 95 цм. Врата имају шарке и једну кваку. Механизам за аутоматско затварање врата се налази у горњем делу на једним вратима.

**Питање:** У Партији 1, на страни 34. у позицији 4. нисте дали димензију плоче која треба да се поправи.

**Одговор:** Димензија плоче је 30 x 30 цм дебљине 2 цм.

**Питање:** У Партији 1, на страни 35. у позицији 5. нисте дали објашњење од ког материјала су панои и која им је димензија.

**Одговор:** Дрвени панои су димензија 180x240 цм.

**Питање:** У Партији 1, на страни 35. у позицији 7. нисте дали ширину и дужину дилатације.

**Одговор:** Ширина дилатације 2 цм, висина 320 цм.

**Питање:** У Партији 1, на страни 35. у позицији 8. нисте дефинисали од ког материјала се прави преграда.

**Одговор:** Преграда се прави од гипсаних плоча дебљине 12 мм на поцинкованој подконструкцији.

**Питање:** У Партији 2, на страни 37. у позицији 1. нисте дефинисали дужину мреже која се санира.

**Одговор:** При обиласку локације, снимити на лицу места и дати предлог.

**Питање:** У Партији 2, на страни 37. у позицији 2. нисте дефинисали колико комада лавабоа, клозетских шоља и батерија се репарира и санира.

**Одговор:** При обиласку локације, снимити на лицу места и дати предлог - опис радова са спецификацијом.

**Питање:** У Партији 3, на страни 38. у позицији 1. да ли је у питању кречење (гашеним кречом) или је обрада полудисперзијом или дисперзијом?

**Одговор:** Обрада полудисперзијом.

**Питање:** У Партији 3, на страни 38. у позицији 2. нисте дали димензије ребара који се фарбају.

**Одговор:** При обиласку локације, снимити на лицу места радијаторе.

**Питање:** У Партији 5, на страни 41. у позицији 2. нисте дали спецификацију опреме.

**Одговор:** При обиласку локације, снимити на лицу места и дати предлог са идејном скицом и техничким описом.